



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Znak sprawy: AG.333.160.2025

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zbiornika na paliwo z dystrybutorem do Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ, **Dział Pomocy Doraźnej we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Piłsudskiego 55.**

Zbiornik na paliwo z dystrybutorem ma być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i faktycznych, dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia zbiornika na paliwo z dystrybutorem oraz przeszkolenia z obsługi wskazanych przez Zamawiającego jego pracowników.

Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach **równoważnych lub wyższych.**

2. Minimalne wymagania techniczne

1. Rok produkcji: nie starszy niż **2024**.
2. Zbiornik dwupłaszczowy na ON wraz z zestawem dystrybucyjnym (230 V) wyposażony w pompę elektryczną (230V) o wydajności od 70 l/min.
3. Pojemność zbiornika od 5000 litrów do 5500 litrów.
4. Przepływomierz (licznik cyfrowy) o maksymalnym dopuszczalnym odchyleniu pomiaru +/- 1 %, zapamiętujący 10 ostatnich tankowań.
5. Pistolet automatyczny z wężykiem giętkim minimum 6 metrów długości.
6. Automatyczny uchwyt pistoletu włączający/wyłączający pompę.
7. Zegarowy wskaźnik aktualnego poziomu paliwa.
8. Przyłącze uziemienia.
9. Króciec wlewowy 2' z eurołączem do napełniania urządzenia.
10. Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.
11. Gwarancja minimum 10 lat na zbiornik i 2 lata na osprzęt.
12. Filtr absorbujący wodę wraz z głowicą.
13. Mechanizm zabezpieczenia przed przelaniem.
14. Awaryjny wyłącznik zasilania.



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

15. Koło zwijakowe.

16. Zamykany właz rewizyjny.

3. Wymagania dodatkowe

1. Opinia Instytutu Ochrony Środowiska dotycząca zbiornika.
2. Opinia PPOŻ.
3. Świadectwo badania UDT.
4. Wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP.
5. Instrukcja obsługi (DTR) w języku polskim.
6. Szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługi zbiornika na paliwo z dystrybutorem na miejscu instalacji.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wykaz punktów serwisowych należy dołączyć do oferty.
8. Karty katalogowe lub oświadczenia producenta / importera potwierdzające parametry techniczne i wymagane przeglądy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu zerowego przy uruchomieniu oraz do określenia harmonogramu przeglądów okresowych zgodnie z DTR producenta.

4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe

1. Minimalny okres gwarancji: **24 miesiące**.
2. Czas reakcji serwisu: maks. 24 h od zgłoszenia.
3. Czas naprawy: maks. 14 dni (chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na dłuższy).
4. Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły.
5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich przeglądów okresowych, konserwacji oraz czynności serwisowych wymaganych przez producenta urządzenia – **na własny koszt**, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Przeglądy te muszą być wykonywane zgodnie z DTR producenta.

Z każdego przeglądu Wykonawca sporządzi **protokół serwisowy**, który zostanie dołączony do dokumentacji urządzenia oraz potwierdzony wpisem w **książce eksploatacji / karcie przeglądów** zbiornika na paliwo z dystrybutorem.

5. Warunki dostawy i montażu

1. Miejsce dostawy: Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ, **Dział Pomocy Doraźnej we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Piłsudskiego 55.**
2. Wykonawca dostarczy urządzenie transportem własnym, dokona montażu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenia i uruchomienia oraz w dniu dostawy przeszkoli z obsługi wskazany przez Zamawiającego personel.
3. Zamawiający zastrzega, że dostawa zbiornika na paliwo z dystrybutorem możliwa jest w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godz. 7:30–15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (min. 3 dni przed dostawą) na podstawie Protokołu Odbioru stanowiącego załącznik nr 4 Zaprośzenia do składania ofert.
4. Wykonawca w dniu dostawy i po uruchomieniu przekaże Zamawiającemu: protokół uruchomienia urządzenia, pełną dokumentację techniczną, eksploatacyjną oraz podczas szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi, przekaże pełne informacje związane z prawidłową i bezpieczną eksploatacją urządzenia.

Sporządził: **Zatwierdził:**